

## CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2411925

PÁGINA 1 DE 2

### ENTIDADE

NOME Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e Oeste, S.A.  
ENDEREÇO Plataforma Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da Bobadela, 2696-801 São João da Talha

### INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO Instrumento de Pesagem não Automático (IPnA)  
MARCA Barcelbal  
MODELO MCA  
NÚMERO 3268  
CONSTITUIÇÃO Indicador e receptor de carga com 8 células e 8 apoios.

### CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO III  
INTERVALO DE INDICAÇÃO 400 kg a 60000 kg  
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO 20 kg  
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO E03-00-0006

### OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO Verificação Periódica (VP)  
DATA 2024-02-26  
MÉTODO Comparação  
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA Decreto-Lei n.º 43/2017; Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro; DTPT008, Ed. 7; OIML R76-1:2006; OIML R76-2:2007; EN 45501:2015  
RASTREABILIDADE METROLÓGICA Às unidades SI, através de massas calibradas pela Servimetro  
RESULTADO Aprovado

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metroológico Legal dos Instrumentos de Pesagem não Automáticos, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

Etiqueta Informativa n.º 2024-001-206592-5

Santo Antão do Tojal, 1 de março de 2024

Verificado por  
Sérgio Lourenço  
Técnico

Responsável técnico  
  
Hélio Maria

Ensaíos fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

## CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2411925

PÁGINA 2 DE 2

### INFORMAÇÃO ESPECÍFICA

Local da verificação	Estação de Transferência das Gaeiras, Casal do Alvito, 2510-702 Gaeiras
Tipo de indicação	Descontínua
Tipo de equilíbrio	Automático
Tipo de retorno a zero	Automático
Multiescala	Não
Multigama	Não
Tara	Inativa

### RESULTADOS

Ensaio de pesagem	Aprovado
Ensaio de excentricidade	Aprovado
Ensaio de mobilidade	Aprovado
Ensaio de sensibilidade	Não aplicável
Ensaio de repetibilidade	Aprovado
Ensaio de estabilidade do equilíbrio	Não aplicável
Ensaio de pesagem com tara	Não aplicável

A conformidade não tem em conta a incerteza da medição.

Ensaaios fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

Foi efectuada a selagem de acordo com a Portaria n.º 211/2022 de 23 de agosto.

Os resultados referem-se apenas aos itens ensaiados e estão disponíveis no registo correspondente ao presente Certificado de Verificação.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).